


DARBA APRAKSTS TV-6-1-48	Kontroles objekts Grīdu segums	Datums 2006-04-19	
	Darba veids Paklāja ieklāšana	Versija 1	
		Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI
1	2
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.
2.	IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.
3.	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
3.1.	Paklāja ruļļi jāglabā vertikālā stāvoklī pie temperatūras ne zemākas par + 10° C.
3.2.	Līdz paklāja iesegšanai jāpaveic apmešanas u. c. darbi, kas saistīti ar iespējamo seguma samitrināšanos.
3.3.	Pamatnei pirms lietošanas jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un nogruntētai.
3.4.	Kontrolei jāveic ne mazāk kā 5 mērījumi uz katriem 50 – 70 m ² .
3.5.	Pirms pielīmēšanas paklājam jābūt pilnīgi gludam. Tas jāizklāj pirms pielīmēšanas vismaz 1 diena.
3.6.	Paklājs tiek pielīmēts pa visu tā laukumu. Līmes slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 0,8 mm.
3.7.	Paklāja šuves apstrādā, izmantojot šim nolūkam atbilstošus darbarīkus – šuvju savilcējus.
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>
4.1.	Šuvēm nav pieļaujami pārrāvumi, tās nedrīkst atšķirties no kopējā linoleja fona.
4.2.	Intensīvas kustības vietās perpendikulāras šuves nav pieļaujamas.
4.3.	Pieļaujamie sagatavotās virsmas nelīdzenumi, spraugas starp grīdu un 2 m latu, nedrīkst pārsniegt 2 mm.
4.4.	Ieklājot paklāju, nedrīkst mainīt ieklāšanas virzienus.
4.5.	Augstuma starpība starp divām blakus esošām sloksnēm nav pieļaujama.
4.6.	Spraugas starp grīdlīsti un segumu vai grīdlīsti un sienu nav pieļaujamas