


DARBA APRAKSTS TV-6-1-15	Kontroles objekts Pamati	Datums 2006-04-05	
		Versija 1	
	Darba veids Ielikamo detaļu montāža, veidņošana un betonēšana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI	
1	2	
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>	
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.	
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.	
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.	
2.	IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>	
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.	
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.	
3.	TEHNOĻIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>	
3.1.	Pirms betonēšanas sākšanas, pārbaudīt vai ielikamās detaļas ir pietiekoši nostiprinātas. Pirms uzstādīšanas visām ielikamajām detaļām jābūt nogruntētām.	
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā un pēc darbu izpildes)</i>	
4.1.	Maksimāli pieļaujamās atkāpes no projekta izmēriem nedrīkst pārsniegt +/- 5 mm.	
4.2.	Maksimālā asu nobīde no projektā paredzētām:	
4.2.1.	- kolonnām, sijām	+/- 5 mm
4.2.2.	- citām konstrukcijām	+/- 10 mm
4.3.	Maksimāli pieļaujamā novirze no konstrukcijas plaknes 3 mm.	
4.4.	Maksimālā enkurbultu grupas centra novirze no projekta horizontālās plaknes +/- 10 mm.	
4.5.	Maksimālā attālumu novirze starp enkurbultām grupā horizontālā plaknē +/- 10 mm.	
4.6.	Maksimālā atsevišķas enkurbultas novirze no projekta horizontālās plaknes:	
4.6.1.	- enkurbultām HPM/L24	+/- 5 mm
4.6.2.	- enkurbultām PPM/27	+/- 6 mm
4.7.	Maksimālā enkurbultu augstuma atzīmes novirze +/- 20 mm.	
4.8.	Betona pamatu izmēru novirzes:	
4.8.1.	- maksimālā novirze no augstuma atzīmes	+/- 10 mm
4.8.2.	- maksimālā novirze no asīm	+/- 15 mm
4.8.3.	- maksimālā novirze no izmēriem plānā	+/- 15 mm