


<b>KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-43</b>	<b>Grīdu ierīkošanas darbi</b>	<b>Datums 2007-09-12</b>	
		<b>Versija 1</b>	
	<b>Vairogparketa grīdu ierīkošana</b>	<b>Izstrādāja Nikolajs Zaičenko</b>	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	<b>OPERACIONĀLĀ</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Vairogparketu grīdas segumu ierīko uz ciešām pamatnēm bez atstarpēm.
1.2.	Pieļaujamās vairogparketa ģeometrisko izmēru novirzes $\pm 0,5$ mm.
1.3.	Parketa vairogi savā starpā savienoti ar ierīvējiem. Ierīvēju biezums – 4 mm; platums – 16 mm; garums – 100 mm.
1.4.	Piegādājamā vairogparketa mitrums nedrīkst būt lielāks par $8 \pm 2$ %.
1.5.	Vairogi jauzglabā slēgtās telpās ar relatīvo mitrumu ne augstāk kā 80 %, horizontālās kārtās uz līdzenām pamatnēm.
1.6.	Pirms ierīkot vairogparketa segumu ir jāpaveic apmešanas darbi, kā arī citi darbi, kas saistīti ar paaugstinātu mitruma iedarbību uz vairogparketu. Grīdu ierīkošanas laikā, kā arī turpmāk, līdz objekta nodošanas ekspluatācijā, jānodrošina relatīvo mitrumu telpās līdz 60 %.
1.7.	Vairogparketa grīdu ierīkošana ir pieļaujama pie gaisa temperatūras telpās pie logu un durvju ailēm, kā arī ielikto un ielikamo materiālu temperatūras ne zemākas kā $+ 10^{\circ}\text{C}$ .
1.8.	Iedobumi starp blakus parketa vairogiem nav pieļaujamās.
1.9.	Spraugas starp parketa vairogiem nedrīkst būt lielākas par 0,5 mm.
1.10.	Spraugas starp grīdlistēm un grīdas segumu, kā arī sienām nav pieļaujamās.
1.11.	Segumu novirze no horizontāles nedrīkst pārsniegt 0,2 %.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīmē tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*						
Kontrolējamās operācijas	Operacionālā kontrole				Pieņemšanas kontrole		
Kontroles priekšmets	Pamatnes un telpu sagatavošana	Pamatnes un ielikamo materiālu kvalitātes pārbaude	Vairogparketa ieklāšana	Izpildāmo darbu kvalitāte	Seguma līdzenuma pārbaude	Iedobumi un spraugas starp parketa vairogiem	Grīdlistu uzstādīšana un virsmas horizontalitāte
Kontroles paņēmieni	Vizuāli un mērot						
Kontroles termiņi	Pirms parketa likšanas		Parketa likšanas laikā		Pēc darbu pabeigšanas		
Piesaucama persona veicot pārbaudi							
Segtie darbi (ja +- jā sastāda SDPA)			+				

\* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem