


<b>KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-11</b>	<b>Nulles cikls</b>	<b>Datums 2006-06-23</b>		
		<b>Versija 1</b>		
	<b>Režģogu stiegrošana</b>	<b>Izstrādāja Nikolajs Zaičenko</b>		

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	PIEŅEMŠANAS <i>(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes)</i>
1.1.	Pieļaujamā attāluma novirze starp stiegrojuma rindām no projekta $\pm 20$ mm.
1.2.	Veicot stiegrojuma karkasu vai sietu montāžu, ir jānodrošina projektā paredzētu betona aizsargslāņa biezums.
1.3.	Pieļaujamās betona aizsargslāņa novirzes: + 15 mm; - 5 mm.
2.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
2.1.	Stiegrojuma stieņi savā starpā ir jāsavieno:
2.1.1.	- salaiduma – ar pārlaidumu vai ar spiedčaulām, nodrošinot salaiduma vienādizturību;
2.1.2.	- krustveida – sasiētot ar atkvēlināto drāti.
2.2.	Stiegrošanas darbus drīkst uzsākt tikai pēc veidņu pieņemšanu ar SDPA. Stiegrošanas darbi pēc veidņu pieņemšanas ir jāuzsāk 1 mēneša laikā. Jā pārtraukums ir vairāk par 1 mēnesi veidņu pieņemšana ie jāatkārto.
2.3.	Uzstādītais stiegrojums ir jāpasargā no bojājumiem un nobīdes būvdarbu laikā.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīmē tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*						
Kontrolējamās operācijas	Sagatavošanas darbi			Stiegrojuma montāža			
Kontroles priekšmets	Stiegrojuma karkasa un sietu atbilstība projektam un pasēm	Izvērot pārbaudīt stiegrojuma karkasa un sietu stieņu diametru, kā arī attālumu starp tiem	Stiegrojuma stieņu stiprinājuma vietu kvalitātes pārbaude karkasos un sietos	Karkasu un sietu uzstādīšanas pareizība	Aizsargslāņa nodrošinājuma pārbaude	Stiegrojuma karkasu un sietu salaidumu nostiprināšanas pareizība	Stiegrojuma pieņemšana
Kontroles paņēmieni	Vizuāli, mērot						
Kontroles termiņi	Pirms stiegrošanas			Veicot stiegrošanas darbus			Pēc stiegrošanas
Piesaucama persona veicot pārbaudi							
Segtie darbi (ja + - jāstādā SDPA)							+

\* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem